



**Gudme
Vandværk**

Beredskabsplan Gudme Vandværk



November 2022





Indholdsfortegnelse:

Generelt:	3
Plan for brud på forsyningsledningsnet:	4
Plan for nedbrud på vandværkets maskinpark:	5
Plan for svigtende elforsyning:	6
Plan ved forurening af boring og råvandsledning:	7
Bestyrelsen Gudme Vandværk:	8
Særligt udsatte forbrugere:	9
Råvandsboringer:	10
Forsyningsledninger:	11
Sammenkobling af naboværker:	12



Generelt:

Gudme Vandværk er beliggende i Svendborg Kommune, med adresse på Vestergade 20, 5884 Gudme.

Gudme Vandværk er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som blev renoveret i [2003/2004](#), og efterfølgende fuld renovering af SRO-anlæg i foråret 2013.

Vandværket er et andelsselskab, som har til opgave at forsyne ejendomme, der ligger inden for værkets forsyningsområde.

Vandværket har **487** forbrugere pr. december 2018.

Forsyningsnettet bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt.

Værket har en vandindvendingstilladelse på 70.000 m³ årligt på 2(3) borer.

Ved vandsvigt: Går ind på vandværkets hjemmeside:

[gudmevand.dk](http://www.gudmevand.dk)

Bemærk: Gudme Vandværks beredskabsplan er et supplement til Svendborg Kommunes beredskabsplan. Denne plan kan ses på følgende link:

http://www.svendborg.dk/sites/default/files/beredskabsplan_for_vandforsyning_i_svendborg_kommune

I forbindelse med enhver afbrydelse af vandforsyningen uanset grunden, føres logbog over hændelsen. Ansvarlig for dette er den til enhver tid siddende formand.



Plan for brud på forsynings ledningsnet:

Ved brud på forsyningsledningsnettet kontaktes den for værket tilknyttet VVS installatør:

Firma	Navn	Adresse	Tlf./mobil	mail
Gudme VVS & blik	Erland Sejten	Søvangen 14 5884 Gudme	40983192	gudmevvs@mail.tele.dk
Brudager Smedie og VVS	Karsten Jørgensen	Brudager Bygade 7, Brudager 5882 Vejstrup	62281192 20461192	post@brudagersmedie.dk

Bestyrelsen kan kontaktes i henhold til **side 8**

Er nedbruddet af længere varighed kontaktes forbrugerne af den berørte situation, af de i bestyrelsen siddende personer pr. telefon. **Først kontaktes personerne på side 9**

Firma	Telefon	Mail
Radio Fyn	6315 7700	fyn@dr.dk
TV2 Fyn	6315 6000	redaktionen@tv2fyn.dk
Radio Diablo Svendborg	6280 0841	mail@radiodiablo.dk

Udkast til meddelelse:

Gudme vandværk har et nedbrud på ledningsstrækketBeboerne på følgende veje.....er midlertidigt uden vand. Vandværket forventer, at der er vand ved forbrugerne igen kl.Vi appellere til, at I ikke ringer til vandværket. Vi får vand frem til jer så hurtigt som muligt.



Plan for nedbrud på vandværkets maskinpark:

Ved nedbrud på vandværkets maskinpark kontaktes den for værket tilknyttede:

Firma	Navn	Adresse	Tlf/mobil	mail
Gudme VVS & Blik	Erland Sejten	Søvangen 14 5884 Gudme	40983192	gudmevvs@mail.tele.dk
Brudager Smedie og VVS	Karsten Jørgensen	Brudager Bygade 7, Brudager 5882 Vejstrup	62281192 20461192	post@brudagersmedie.dk
Bravida	Jan B. Pedersen	Brænderupvængevej 8 5892 Gudbjerg Tværvvej 25, 5700 Sv.	21249870 63211260	jan.pedersen@bravida.dk

Bestyrelsen kan kontaktes i henhold til **side 8**

Er nedbruddets af længere varighed kontaktes forbrugerne via telefon og hjemmesiden gudmevand.dk. Se endvidere side 4. -

Firma	Telefon	Mail
Radio Fyn	6315 7700	fyn@dr.dk
TV2 Fyn	6315 6000	redaktionen@tv2fyn.dk
Radio Diablo Svendborg	6280 0841	mail@radiodiablo.dk

Udkast til meddelelse:

Gudme vandværk har nedbrud påog forbrugerne er midlertidigt uden vand. Vandværket forventer, at der er vand ved forbrugerne igen kl.Vi appellere til, at I ikke ringer til vandværket. Vi får vand frem til jer så hurtigt som muligt.



Plan for svigtende elforsyning:

For opsøgning af installationsfejl i eget anlæg kontaktes:

Firma	Navn	Adresse	Tlf./mobil	mail
Bravida	Jan B. Pedersen	Brænderupvængevej 8 5892 Gudbjerg	21249870	jan.pedersen@bravida.dk

Bestyrelsen kan kontaktes i henhold til **side 8**

Ved svigtende eller manglende elforsyning kontaktes:

Firma	Adresse	Telefon	Mail	Web
Sydfyns Elforsyning	Fåborgvej 44 5700 Svendborg	6220 1120	sef@sef.dk	www.sef.dk

Ved svigtende eller manglende elforsyning ud over 2 timer etableres Nødstrømsgenerator i henhold til aftale med maskinudlejere.

Firma	Navn	Adresse	Tlf./mobil	mail
Frueskovgård Maskinstation	Jimmy Nielsen	Albjergvej 59 5883 Oure	62281394 24273475	www.frueskovgaard.dk
El-Gården A/S		Fåborgvej 44, 5700 Svendborg	62210445	egs@elgaarden.co.dk



Plan ved forurening af boring, råvandsledning, rentvandstank og filtre:

Ved forurening af en eller flere af boringer kontaktes:

Firma		Telefon
Svendborg Kommune	Natur og Klima	63 23 34 18
Embedslægen	For Syddanmark	72 22 79 50
Miljøvagten	For Fyn (114) eller	112

Bestyrelsen kan kontaktes i henhold til **side 8**

Forholdsordre:

Boringen og råvandsledningen lukkes umiddelbart efter konstatering af en forurening.

- Parallelboring forsyner herefter værket med råvand.

Ved forurening af alle boringer og råvandsledninger:

- Boringerne og råvandsledninger lukkes umiddelbart efter konstatering af en forurening og et af nedenstående naboværker kontaktes for etablering af nødforsyning.

Firma	Navn	Tlf./mobil	Mail
Oure Vandværk	Hans Georg Hansen	31458042	info@ourevand.dk
Gudbjerg Vandværk	Torben Andersen	40731397	formand@gudbjergvand.dk
Hesselager Vandværk	Jesper Madsen	24820489	formand@hesselagervand.dk

Lokal indsatsleder, **formanden**

Presseansvarlig, **formanden**

Bestyrelsen kan kontaktes i henhold til **side 8**



Bestyrelsen Gudme Vandværk:

Funktion:	Navn:	Adresse:	Tlf./mobil	Mail:
Formand	Henrik W. Jørgensen	Sdr. Søvej 13 5884 Gudme	26801786	formand@gudmevand.dk
Næstformand	Bent Møller	Stationsvej 4 5884 Gudme	40457451	ejdbmo@domea.dk
Bank adm. Web-master	Helle Ryg	Majvænget 2 5884 Gudme	51328915	helleryg3@gmail.com
Sekretær og bogholder	Susanne Bogetofte	Stationsvej 6 5884 Gudme	31205087	bogholder@gudmevand.dk
Tilsynsførende	Erland Sejten	Søvungen 14 5884 Gudme	40983192	gudmevvs@mail.tele.dk
Suppleant	Steffen Kiil	Majvænget 4 5884 Gudme	30321496	Kiil1506@gmail.com
Revisor	Kurt Poulsen	Slåenvænget 2 5856 Ryslinge	62671727	reviku@mail.dk




Særligt udsatte forbrugere:

Navn:	Adresse:	Telefon:
Tandlægen i Gudme	Søndergade 2	62 25 21 45
Stokkebækskolen	Storkehavevej 9	62 23 48 00
Gudme Børnehave	Storkehavevej 8	29 48 18 84
SFO Stokkebækskolen	Storkehavevej 2	62 23 62 43
Hjemmeplejen – sektion Gudme	Sektionsleder Laila Andersen Storkehavevej 6, 5884 Gudme Telefontid hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00	62 23 43 40
Bofællesskabet Søndergade	Søndergade 69	40 33 76 07
DOMEA Gudme	Poppelvej	40 45 74 51
Slagter Christina Schmidt	Teglværksvej 89	21 64 84 81
GOG Arena	Stærkærvej 1	60 16 80 19
Købmanden i Gudme	Vestergade 1	62 25 15 22
Slagter Stig Danielsen	Stationsvej 6	31 20 50 87
Ele Beauty Hair	Stationsvej 29	91 40 25 69



Råvandsboringer:





Forsyningsledninger:

Se venligst kortmaterialet på vandværket Vestergade 20, 5884 Gudme.

Eller kontakt GeoPartner Kullinggade 31C 2.sal 63 21 12 00

Her er hanerne til sammenkobling:

Gudme Vandværk – Hesselager Vandværk
Til venstre ved nedkørslen til Hesselagervej 33

Gudme Vandværk – Gudbjerg Vandværk
Gryagervej 35.

Gudme Vandværk – Oure Vandværk
Sognevej mellem nr. 27 og 29 på modsat side af vejen.



Sammenkobling af naboværker:

Firma	Navn	Tlf./mobil	Mail
Oure Vandværk	Hans Georg Hansen	31458042	info@ourevand.dk
Gudbjerg Vandværk	Torben Andersen	40731397	formand@gudbjergvand.dk
Hesselager Vandværk	Jesper Madsen	24820489	formand@hesselagervand.dk